

Spisová zn.: ZN/ŽP/839/24
Číslo jednací: ŽP/5833/24/Kli
Vyřizuje: Ing. Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 28. 06. 2024

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení k záměru „Javorná – připojení studny ST3“ a pozvánka k ústnímu jednání spojenému s ohledáním na místě ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru a ověření pasportu vodních děl studny ST3 a vodojemu na p.p.č 365/1 v k.ú. Javorná na Šumavě

Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911, jednatel společnosti: Ing. Igor Kasalický, zastupující na základě plné moci, Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 15.05.2024 (doplněno dne 05.06.2024) o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona ve spojení ust. § 334a odst. 3 níže uvedeného nového stavebního zákona a o vydání vodoprávního povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. níže uvedeného vodního zákona – k jejich odběru ze stávající kopané studny ST3 na p.p.č 365/1 v k.ú. Javorná na Šumavě a ověření pasportu stávající kopané studny ST3.

Dle § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů (dále jen „nový stavební zákon“). Ve vazbě na § 334a odst. 3 nového stavebního zákona, se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů. Přechodným obdobím se zde rozumí období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024.

Rozsah a účel požadovaného záměru:

IO 01 Zásobní řad PE 110, DN 100 - PN 16, SDR 11 v délce 447,3 m

IO 02 Výtlačný řad PE 63, DN 50 - PN 16, SDR 11 v délce 496,2 m

Vedlejší stavby

IO 03 Elektrická přípojka:

Napájecí kabel AYKY 4x50 mm² v délce 496,2 m

Ovládací kabel CYKY 7x2,5 mm² v délce 496,2 m

Nový zásobní řad povede z nového (aktivního) vodojemu a bude napojen na stávající řad A v osadě Javorná. V místě napojení bude umístěn nový hydrant, který bude sloužit jako odběrné místo. V aktivním vodojemu bude zřízen automatický měřicí systém Fiedler. Tento systém bude kontinuálně měřit výšku hladiny, průtok vodoměrem a hladinu ve vodojemu. Zároveň bude spínat – ovládat v případě potřeby nové čerpadlo umístěné ve starém vodojemu. Výtlačný řad povede v rámci posílení stávajících zdrojů v obci Javorná ze starého vodojemu, kde bude osazeno nové ponorné čerpadlo. Dále povede do stávajícího (aktivního vodojemu) kde bude zaústěn do akumulární nádrže. Nové čerpadlo bude vybaveno sondami pro snímání hladiny vody ve vodojemu. Dále blokáci chodu při minimální hladině vody ve vodojemu s teplenou pojistkou. Účelem stavebního záměru je posílení vodovodní sítě pro osadu Javorná.

IO 01 Zásobní řad PE 110, DN 100 - PN 16, SDR 11 v délce 447,3 m bude umístěn na pozemcích p.p.č 303 (trvalý travní porost), 304/3 (trvalý travní porost), 304/12 (trvalý travní porost), 304/13 (trvalý travní porost), 358/1 (ostatní plocha), 367/2 (trvalý travní porost), 367/3 (trvalý travní porost), 1387/1 (ostatní plocha) a 1407 (ostatní plocha) v k.ú. Javorná

IO 02 Výtlačný řad PE 63, DN 50 - PN 16, SDR 11 v délce 496,2 m bude umístěn na pozemcích p.p.č 303 (trvalý travní porost), 304/3 (trvalý travní porost), 304/12 (trvalý travní porost), 304/13 (trvalý travní porost), 352/4 (trvalý travní porost), 358/1 (ostatní plocha), 365/1 (trvalý travní porost), 367/2 (trvalý travní porost), 367/3 (trvalý travní porost) a 1407 (ostatní plocha) v k.ú. Javorná na Šumavě

Vedlejší stavby: IO 03 elektrická přípojka, napájecí kabel AYKY 4x50 mm² v délce 496,2 m a ovládací kabel CYKY 7x2,5 mm² v délce 496,2 m budou umístěny na pozemcích p.p.č 303 (trvalý travní porost), 304/3 (trvalý travní porost), 304/12 (trvalý travní porost), 304/13 (trvalý travní porost), 352/4 (trvalý travní porost), 358/1 (ostatní plocha), 365/1 (trvalý travní porost), 367/2 (trvalý travní porost), 367/3 (trvalý travní porost) a 1407 (ostatní plocha) v k.ú. Javorná na Šumavě.

Stávající vodní díla: kopaná studna ST3 a starý vodojem se nacházejí na pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Javorná na Šumavě; určení polohy (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): X 1127277, Y 836327.

Rozsah povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod:

Odběr podzemní vody je požadován 12 měsíců v roce

v množství: max. 1,7 l.s⁻¹
 prům. 0,35 l.s⁻¹
 max. 828 m³.měsíc⁻¹
 roční 9936 m³.rok⁻¹

za účelem zásobování vodovodní sítě obce Javorná.

Povolení k odběru podzemních vod bude vydáno na dobu do 31.12.2030.

K žádostem o společné stavební a územní řízení ke stavebnímu záměru „Javorná – připojení studny ST3“ a o povolení k nakládání s podzemními vodami byl doložen pasport stavby vodních děl – stávající kopané studny ST3 a vodojemu na pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Javorná na Šumavě zpracovaný v dubnu 2024 společností AQUAŠUMAVA s.r.o. zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0101643, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vypracované v 08/2019 Ing. Františkem Matyášem – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské a sanační geologii č. 12062/2007 a projektovou dokumentaci pro společné povolení zpracovanou společností AQUAŠUMAVA s.r.o. v prosinci 2013, zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0101643.

Předmětem vodoprávního řízení je povolení odběru podzemních vod a ověření pasportu stávající vodních děl kopané studny ST3 a vodojemu na pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Javorná na Šumavě, která byla vybudována před rokem 1960 původně pro zásobování fary a objektu lesní správy. Voda ze studny je gravitačně veden FE2 do šachty před starým vodojemem. Spodní část šachty je obdélníkovitého půdorysného tvaru. V šachtě je umístěn na potrubí uzávěr, který slouží pro regulaci či zastavení natékající vody do starého vodojemu. Z šachty do vodojemu vede dále potrubí FE 2 (železné). Starý vodojem je vystavěn z železobeton o půdorysném obdélníkovitém tvaru s odhadovanými tloušťkami stěn 30 cm. Vodojem je zakryt PZD deskami. V jedné části je vyzděn vstupní

komínek s dešťujistým poklopem. Ze starého vodojemu je veden přepad z potrubí Fe2 s vyústěním do terénu. Dále 2 potrubí Fe2 sloužící pro odběr vody.

V rámci stavebního povolení záměru „Javorná – připojení studny ST3“ bude kopaná studna a vodojem rekonstruovány. Zejména bude provedo vyvýšení studny nad úroveň terénu cca +0,5 m a osadit nový dešťujistý poklop. Na šachtě před starým vodojemem je nutné nahradit uzávěr v šachtě zemním šoupětem s poklopem. Šachta se zruší a potrubí se nahradí za plast PE (DN50), SDR 11 včetně prostupu skrz zeď ve vodojemu a studny ST3. Starý vodojem je nutné odkopat a zatěsnit obetonováním stropu nádrže a vystavět nový vstupní komínek o vnitřních rozměrech 70* 90 cm. Do vodojemu bude osazeno ponorné čerpadlo napojeno na nový výtlak.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a ust. § 94j odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona číslo 225/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona ve spojení s ust. § 334a odst. 3 nového stavebního zákona

oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení

podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.

a k předloženému podání **nařizuje** v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a zároveň podle ust. § 49 správního řádu

ústní jednání

spojené s ohledáním na místě

na den 23. červenec 2024 (úterý) v 14:00 hodin

se schůzkou účastníků na pozemku p.p.č 365/1 v k.ú. Javorná na Šumavě

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí – vodohospodářské oddělení ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě) a při ústním jednání.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námítky, závazná stanoviska, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Ke dni ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se mohou účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit, a to ve lhůtě 5 dnů po ústním jednání. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Úřadu městyse Čachrov a na místě k tomu určeném v obci Javorná na Šumavě. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Městský úřad Klatovy
odbor životního prostředí
nám. Míru 62
339 01 Klatovy 4

Ing. Ivo Pecl
Vedoucí odboru ŽP

Doručí se

Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemní vody dle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona a dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (do vlastních rukou)

Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319 zastoupen na základě plné moci obchodní firmou AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911, jednatel společnosti: Ing. Igor Kasalický

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona - (do vlastních rukou)

Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Římskokatolická farnost Čachrov, č.p. 15, 341 42 Velhartice
Václav Jarošík, Javorná 70, Čachrov, 339 01 Klatovy
Miloslav Sperl, Slate Hill 232 Co RT.49 109 73 New York, Spojená státy
Drahomíra Šperlová, Ústecká 974/85, Děčín V- Rozbělesy, 405 02 Děčín
Miloslava Šuler, č.p. 273, 405 02 Růžená

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (do vlastních rukou) – vlastníci a provozovatelé veřejné technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního

zákona (veřejnou vyhláškou) – vlastníci sousedních pozemků nebo staveb

st.p.č. 7, 58/1, 58/3, 254/1, 260/1 a p.p.č 1, 4/1, 4/3, 8/1, 8/2, 159/1, 160/2, 161/3, 161/4, 166/1, 167, 185/1, 186/1, 188/1, 188/2, 194, 197/1, 301/1, 301/2, 304/2, 304/5, 304/10, 340/11, 304/14, 320/2, 320/4, 320/11, 321/4, 321/5, 323/1, 323/2, 323/4, 324/1, 326/1, 326/20, 327/1, 327/3, 330/5, 352/1, 352/11, 352/15, 352/23, 352/24, 352/25, 353, 356/2, 357, 358/2, 358/3, 359, 365/1, 367/1, 1387/4, 1398, 1399/1, 1434, 1506 a 1510

Dotčené orgány

Úřad městyse Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – orgán ochrany SSL

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – orgán ochrany ZPF

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí – orgán odpadového hospodářství

Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování

Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Správa Národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava,

1. máje 260, 385 01 Vimperk

Na vědomí

Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovská 5, 370 01 České Budějovice

K vyvěšení na úředních deskách (na dodejku):

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Úřad Městyse Čachrov – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Čachrov a na místě k tomu určeném v obci Javorná na Šumavě po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)